



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Красносельского района  
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29

**Предписание № 2-15-60/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней  
общеобразовательной школе №237 Красносельского района Санкт-Петербурга, (ГБОУ СОШ  
№237 Красносельского района Санкт-Петербурга), ИНН 7807024436.  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического  
лица - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г.  
Санкт-Петербургу от 25.01.2016 года № 2-15-60.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 15 по 26 февраля 2016 года Тучковой Оксаной Михайловной – начальником отделения  
отдела надзорной деятельности Красносельского района управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена  
плановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-  
Петербург, ул. Авангардная, д. 43, лит.А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга Морарь  
Ириной Талгатовной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Для отделки пола на путях эвакуации 3 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, ДЗ, Т2 (для отделки пола коридора применен линолиум не имеющий сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.02.2017 г.	
2.	Для отделки пола на путях эвакуации 4 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, ДЗ, Т2 (для отделки пола коридора применен линолиум не	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2017 г.	

	имеющий сертификата соответствия).	безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2		
3.	Дверь в помещение кладовой «завхоза» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	
4.	Дверь в помещение кладовой ТСО не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	
5.	Дверь №1 в помещение класса труда не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	
6.	Дверь №2 в помещение класса труда не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	
7.	Дверь №3 в помещение класса труда не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	
8.	Дверь в помещение компьютерного класса не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 60 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п.5.6.4.	01.02.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности  
Красносельского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Тучкова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«26» 02 2016г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ №237  
Красносельского района Санкт-Петербурга  
Морарь Ирина Талгатовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«26» 02 2016г.

